



Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский горнотехнический техникум
(ГБПОУ КГТУ)

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации
Грибанова О.Б. Грибанова
«17 » *августа* 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КГТУ
А.В. Скоробогатов
«17 » *августа* 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ

**о мерах пожарной безопасности в здании спортивного комплекса и на
прилегающей территории**

ИБ-01-22 /1

Кемерово 2022

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а также норм приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения (далее – ОУ) и всеми обучающимися.

1.2. Работники ОУ допускаются к работе только после обучения мерам пожарной безопасности. Студенты допускаются до проведения занятий в спортивном комплексе только после проведения противопожарного инструктажа преподавателем. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа.

1.3. В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"- инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;
- первичный;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.

1.4. Со всеми работниками, вновь принятыми на работу, а также с обучающимися, прибывшими на практику (с иными категориями работников (граждан) по решению директора ОУ) проводится вводный противопожарный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. При изменении специфики работы про-

зить.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории спортивного комплекса ГБПОУ КГТТ не допускается.

2.5. Здание спортивного комплекса должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

2.6. В помещения спортивного комплекса следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.

2.7. Обучающие лица, а также работники спортивного комплекса обязаны соблюдать требования правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим, а также выполнять меры безопасности при пользовании электро-приборами (компьютеры, кондиционеры и т. д.), газовыми приборами, предметами бытовой химии, другими пожароопасными веществами и материалами.

2.8. По окончании рабочего дня руководитель физического воспитания проводит осмотр помещений, а также ежедневно обеспечивает систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима студентами, а также своевременное сообщение о выявленных нарушениях пожарной безопасности в спортивном зале директору техникума служебной запиской.

2.9. Курение в здании комплекса ГБПОУ КГТТ и на прилегающей территории категорически запрещено.

2.10. В здании спортивного комплекса ГБПОУ КГТТ запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число кроватей в комнатах;
- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащит-

организаций начальник хозяйственного отдела или лицо под руководством которого проводятся работы обязан проконтролировать проведение с данным сотрудником противопожарного инструктажа и предоставить заместителю директора по безопасности лист ознакомления сотрудника с мерами пожарной безопасности.

2.12. Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует остеклить, а их двери содержать в исправном состоянии. На дверях указывают места хранения ключей.

2.13. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

2.14. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия в помещениях должны быть надежно прикреплены к полу.

2.15. Тренажеры и инвентарь в спортивном комплексе должны быть расположены таким образом, чтобы были свободны эвакуационные пути из комнаты. Необходимо размещать и использовать только необходимые для обеспечения учебного процесса спортивное оборудование, спортивные снаряды и инвентарь, которые должны храниться в специально отведенном месте.

2.16. Руководитель физического воспитания обеспечивает выполнение предписаний, постановлений по пожарной безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность, а также органов государственного пожарного надзора.

2.17. Руководитель физического воспитания обеспечивает размещение и надлежащее состояние плана эвакуации из спортзала.

2.18. Руководитель физического воспитания должен контролировать соблюдение требований пожарной безопасности студентами, знать и соблюдать инструкцию «О действиях персонала при эвакуации студентов и сотрудников при пожаре».

2.19. Студенты и сотрудники техникума должны принимать активное участие в практических тренировках работников техникума по эвакуации учащихся и работников при пожаре.

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления,

прибора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция электрошнуря, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, электроприбор «бьется» током);

– оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от электросети;

- во время грозы все электроприборы, должны быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые имеются, должны быть отключены от электроприборов;

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь включенными в электросеть, за исключением приборов, которые, согласно нормативным документам, допускаются к эксплуатации без надзора за ними;

- проводить самостоятельно в здании спортивного комплекса ремонт электроприборов. Ремонт электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной мастерской;

- завязывать, скручивать, защемлять электрошнуря электроприборов;

- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);

- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;

– применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены. При обнаружении неисправностей немедленно ставить в известность начальника хозяйственного отдела.

4.7. На случай отключения электроэнергии на посту сотрудника охраны должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на начальника хозяйственного отдела.

4.8. Электроприборы, эксплуатируемые в спортивном комплексе, должны

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

7. Первичные средства пожаротушения

7.1. Спортивный комплекс ГБПОУ КГТТ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение спортивного комплекса первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя директора по безопасности жизнедеятельности. Ответственность за сохранность первичных средствами пожаротушения возлагается на руководителя физического воспитания.

7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, размещаются на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах.

7.3. Ручные огнетушители размещаются:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя.
- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и

роприятий, запрещается:

- использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
- оклеивать стены и потолки обоями;
- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открываемые запоры;
- устанавливать на окнах глухие решетки.

9.7. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых хранится у руководителя физического воспитания.

10. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения

10.1. При использовании углекислых огнетушителей следует:

- приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (возгорания) на расстояние 2 – 3 метра;
- направить раструб на огонь;
- снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку;
- нажать на клавишу рукоятки ил открыть запорное устройство до упора в зависимости от модификации огнетушителя и завода-изготовителя;
- по окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть вентиль).

Запрещено держаться за раструб во время работы огнетушителя, так как он сильно охлаждается, что может привести к обморожению рук.

10.2. При использовании порошковых огнетушителей следует:

- поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для тушения пожара расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м;
- сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве;

- разбирать и перезаряжать огнетушители лицам, не имеющих право на проведение таких работ;
- бросать огнетушители в огонь во время применения по назначению и удалять ими о землю для приведения его в действие;
- направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или раструб) во время его эксплуатации в сторону людей;
- использовать огнетушители для нужд не связанных с тушением пожара (очага возгорания).

Во время тушения пожара одновременно несколькими огнетушителями не разрешается направлять струи огнетушащего вещества навстречу друг другу.

Во время тушения углекислотными или порошковыми огнетушителями электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 метра) от распылительной насадки огнетушителя до электропроводных частей оборудования.

Запрещается использование водяных и водо-пенных огнетушителей для тушения оборудования, находящегося под напряжением, а также веществ, которые вступают в химическую реакцию с водой, что сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.

При тушении пожара порошковым огнетушителем, следует учитывать то, что при возникновении высокой запыленности снижается видимость в защищаемом помещении, а при тушении пожара углекислотным огнетушителем – в помещении резко снижается концентрация кислорода в воздухе.

При незначительных очагах огня газо–порошковую и углекислотную смесь огнетушителей следует направлять в основание пламени и энергично перемещать струю по фронту пламени. Время беспрерывной работы огнетушителя ОП – 2(з) – составляет 8 секунд, ОП – 6(з) – 13 секунд, ОП – 9(з) – 14 секунд.

Во время тушения пожара огнетушитель следует держать вертикально, так как горизонтальное положение не обеспечивает полного использования его заряда.

Использованные огнетушители (даже если их заряд использован не полностью), а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на перезарядку.

11. Порядок действий в случае возникновения пожара

– организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Ответственность за противопожарное состояние комнат, коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на руководителя физического воспитания.

11.5 Руководитель физического воспитания обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории организации;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, а также о произошедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

11.6 Ответственный за пожарную безопасность спортивного комплекса образовательного учреждения:

- обеспечивает наличие памяток с номером телефона для вызова пожарной охраны во всех помещениях техникума и на информационном стенде;
- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарные

11.9. В случае возгорания, пожара в помещении комплекса необходимо:

- сообщить в пожарную службу по телефону;
- принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;
- если ликвидировать очаг горения не представляется возможным, выйти из комнаты, закрыть за собой дверь, не запирая ее на замок;
- сообщить о пожаре администрации техникума;
- покинуть помещение и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички.

12.Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, оказанию первой помощи.

12.1. Ответственным за пожарную безопасность в спортивном зале назначен руководитель физического воспитания, а в период его отсутствия лицо, его замещающее.

12.2. Ответственными за оказание первой доврачебной помощи в спортивном зале является непосредственно руководитель физического воспитания, или, преподаватели, проводящие занятия, согласно расписанию занятий.

12.3. Ответственным за эвакуацию студентов и персонала во время учебной эвакуации, пожара или иной ЧС из спортзала является руководитель физического воспитания, а в период отсутствия лицо, его замещающее.

13.Требования пожарной безопасности перед началом и во время работы в спортзале

13. Требования пожарной безопасности перед началом работы в спортивном зале

13.1. Визуально проверить работоспособность освещения, выключателей, розеток в тренерской, спортзале и раздевалках.

13.2. Проверить наличие первичных средств пожаротушения, допустимый срок использования огнетушителей. При необходимости, сдать огнетушитель, требующий перезарядки, заместителю директора по БЖ и установить в спортивный зал новый.

13.3. Проверить наличие аптечки первой доврачебной помощи, комплекта-

средств в помещении спортивного зала, тренерской и в раздевалках строго запрещено.

13.2.12. Проведение сварочных, лакокрасочных работ в спортивном зале разрешается только по приказу директора техникума и при отсутствии в помещении людей.

14. Порядок осмотра и закрытия спортивного зала по окончании работы.

14.1. Работник, последним покидающий спортивный зал (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в спортзале или тренерской от электросети;
- проверить отсутствие бытового мусора в спортивном зале, раздевалках и тренерской;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- проветрить спортивный зал;
- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы;
- выключить освещение.

14.2. В случае выявления преподавателем каких-либо неисправностей следует известить директора (при его отсутствии – иное должностное лицо).

14.3. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещения спортзала, тренерской и раздевалок на ключ.

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений в Инструкцию	Примечание